

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 05/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani interrati, etc.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RIL 14651
PROVINCIA: TERAPO
COMUNE: PIETRACAMELA
FRAZIONE/LOCALITÀ: INTERVESOLI
DELLA NOCI
Num. Civico 13

Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Forma di compilazione con campi per dati anagrafici, catastali e identificativi dell'edificio.

Sezione 2 - Descrizione edificio.
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dello scapito di fondazioni incluso quello di sottotelo solo se praticabile.
Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani.

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio
VEDI ALLEGATO 1

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni).
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni di strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra a 1° livello (2B) e solai rigidi (n.c.a.) e muratura in pietra a 2° livello (6B).

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Tabella con dati metrici e di agibilità per diversi tipi di edifici.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.
Livello estensione: D4-D5, D2-D3, D1.
Componente strutturale - Danno presente: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L.

Table with 10 columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unità abitative, Utilizzazione, Occupanti.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.
PRESENZA DANNO: A, B, C, D, E, F, G.
Tipo di danno: 1 Distacco intronaci, rivestimenti, controsoffitti...

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO.
Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1)...

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti.
CAUSA POTENZIALE: A, B, C, D, E, F, G.
Tipi di danno: 1 Crolli o cadute da altre costruzioni, 2 Rotture di reti di distribuzione.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sui danni, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.
Argomento: GIÀ ESEGUITA DAL PROPRIETARIO LA PUNTELLATURA DEL SOLAIO TRA P.TERRA E 1° P.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni.
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Cresta, 2 Pendio forte, 3 Pendio leggero, 4 Pianura.
DISSESTI (in atto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

SEZIONE 9 Altre osservazioni (cont.)
Il compilatore (in stampatello): VAIER GIANNANTONIO, ALBERTO VASTRO, FRANCESCO VERDELLI.

