

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 06/2008
La scheda va compilata per un edificio unico intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra"...

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

Sezione 1 - Identificazione edificio
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SCHEDA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale...

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: PIETRA CEROLA
Frazione/Località: S. GIULIO PIAZZA ITALIANA
Codice Località Istat: 1013
Sez. di censimento Istat: 1013

Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio...

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Dati metrici: Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, Occupanti

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili...

SEZIONE 3 Tipologia
Strutture verticali: A, B, C, D, E, F, G, H
Strutture orizzontali: A, B, C, D, E, F, G, H

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Livello estensione: D4-D5 Gravissimo, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI
Tabella di danni per componenti strutturali (verticali, orizzontali, coperture, tamponamenti)

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Tipo di danno: Distacco intonaci, Cadenza tegole, Cadenza cornicioni, Cadenza altri oggetti interni o esterni

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI
Tabella di danni per componenti non strutturali

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Causa potenziale: Crolli o cadute da altre costruzioni, Rottura di reti di distribuzione

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni
Tabella di pericoli esterni

Sezione 7 - Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Dissesti (in atto o temibili), Versanti incontenibili, Terreno di fondazione

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Cresta, 2 Piano forte, 3 Piano leggero, 4 Pianura

Sezione 8 - Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: BASSO, ALTO

Sezione 9 - Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Argomento: N.B. STATI DI UNITA' ABITATIVE NON OCCUPATE STABILMENTE