

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", indivisibile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza...

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

Sezione 2 - Descrizione edificio. Nel piano totale con interlinee indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicco di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare i terrazzi e i piani mediani interlari per più di metà della loro altezza.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali vulnerabili o più vulnerabili; ad esempio volte senza catene e muratura in pietra/ma in 1° livello (2B) e solai rigati (in c.a.) e muratura in pietra/ma in 2° livello (6S).

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Livello - estensione: D4-D5 Grave, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero, D0 Nessuno.


Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tipo di danno: 1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti... 2 Caduta tegole, comignoli... 3 Caduta cornicioni, parapetti... 4 Caduta altri oggetti interni o esterni... 5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica... 6 Danno alla rete elettrica o del gas.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Causa potenziale: 1 Crolli o cadute da altre costruzioni... 2 Rottura di reti di distribuzione.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Cresta, 2 Pendio forte, 3 Pendio leggero, 4 Pianura. DISSISTI (in alto o temibili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (Aedes 06/2008)

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Provincia: TERAMO. Comune: PIETRACAMELA. Frazione/Località: XXILM MAGGIU. Identificativo Sopraluogo: 679. Squadra: 1826. Scheda n.: 174. Data: 06/05/09.



SEZIONE 2 Descrizione edificio. Table with columns: Dati metrici, Età, Uso, Occupanti. Includes data for area, volume, and usage type.

UFF. SISMA SET

SEZIONE 3 Tipologia. Table for identifying building types based on structural characteristics. Includes categories like 'Strutture verticali', 'Strutture orizzontali', and 'Altre strutture'.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio and Esito di agibilità. Risk scale from BASSO to ALTO. Agibility levels from A (Edificio AGILE) to F (Edificio NON AGIBILE).

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Table with columns for damage levels and intervention types.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Table with columns for damage types and intervention types.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Table with columns for external causes and intervention types.

SEZIONE 9 Altre osservazioni. Table for recording additional observations and notes.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni. Table with columns for site morphology and foundation status.

Il compilatore (in stampatello): ALESSIA PIAZZA RITA GIOVANNELLI. Firma: Alessia Piazza, Rita Giovannelli. Blagio Rodi.