

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000

La scheda va compilata per un intero edificio... La scheda è divisa in 8 sezioni. In alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (Q) indicano la possibilità di multicella; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta.

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Provincia: TERAMO. Comune: PIETRA CANELA. Identificativo Sopraluogo: 1035. Identificativo Edificio: 18244. Data: 01/01/09.

Fotografia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio. Immagine di un edificio con una croce rossa che indica la posizione del rilevatore.

SEZIONE 2 Descrizione edificio. Tabella con dati metrici (Altezza media di piano, Superficie media di piano) e dati di costruzione (Ristrutturazione, Uso, Occupanti).

Table with columns for 'Strutture verticali', 'Strutture orizzontali', 'Altre strutture', 'REGOLARITÀ', and 'Copertura'. Includes checkboxes for various structural features.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Table with columns for 'Livello - estensione', 'DANNO', and 'PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI'. Rows include 'Strutture verticali', 'Sole', 'Copertura', etc.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Table with columns for 'PRESENZA DANNO', 'PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI'. Rows include 'Distacco intonaci', 'Caduta tegole', etc.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Table with columns for 'PERICOLO SU', 'PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI'. Rows include 'Causa potenziale', 'Danni a cadute da altre costruzioni', etc.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

Table with columns for 'MORFOLOGIA DEL SITO', 'DISSESTI (in atto o temibili)', 'Versanti incombenti', 'Terreno di fondazione'.

Table for 'Valutazione del rischio' (RISCHIO STRUTTURALE, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO) and 'Esito di agibilità' (A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, etc.).

Table for 'PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI'. Rows include 'Messa in opera di cerchiate o tranti', 'Rimozione di cornici, paraspalti, aggetti', etc.

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Trattasi di piccola costruzione con copertura a volta a croce e aperture di protezione con vetri a rete anti-... Si è constatato l'esplosione di intonaco sulla chiave dell'arco di entrata e fu presto raccomandata la messa in opera di un tirante.