

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILOZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sotterranei, etc.

H1: Muratura rinforzata con inerti o intonaci non armati
H2: Muratura armata o con intonaci armati
H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi
Per le strutture intelaiate le tamponature sono irripetibili quando presentano dissestamenti in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: PISANELLE
Indirizzo: VIA MEMETI
Dati catastali: Foglio 113, Particelle 113/1, 113/2

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Dati metrici: Altezza media di piano 2.50m, Superficie media di piano 50m²
Categorie: Abitativo, Ufficio, Deposito, Strategico, Turistico

Table with columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Costruzione e ristrutturazione, Uso, Utilizzazione, Occupanti

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta)
Strutture verticali: Muratura, Altro
Strutture orizzontali: Muratura, Altro

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: BASSO, BASSO CON PROVVEDIMENTI, ALTO
Esito di agibilità: Edificio AGIBILE, Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Table with columns: Livello estensione, Componente strutturale, Danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro
Argomento: Vano stile piano piano irripetibile per dissesto parte solaio in volume...

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Table with columns: Tipo di danno, Presenza danno, Provvedimenti di P.I. eseguiti

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti
Table with columns: Causa potenziale, Edificio, Via d'accesso, Provvedimenti di P.I. eseguiti

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: DISSESTI (in atto o temibili), Versanti incombenti, Terreno di fondazione

Il compilatore (in stampatello): SALVATORE PAVO
Firma: Franco Perotano