

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unita strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi inconfondibile per caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.

H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
H2: Muratura armata o con intonaci armati
H3: Muratura con altri o non identificati intonaci

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

Sezione 2 - Descrizione edificio. N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare i piani mediana interrati per più di metà della loro altezza.

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Provincia: TERAMO. Comune: PIETRACAMELA. Frazione/Località: PIROLLETTI TORCOLA. Identificativo edificio: 0966. Data: 3/10/11.

Fotografia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio. (Area for pasting a photo of the building structure)

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: struttura orizzontale e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio, volta senza catene e muratura in pietra.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Livello estensione: D4-D5 Gravissimo, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero, D0 Nullo.

Sezione 5 - Danni ed ELEMENTI NON STRUTTURALI. Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscaletta.

SEZIONE 2 Descrizione edificio. Dati metrici: Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.l. eseguiti. Causa potenziale: 1 Croci o cadute da altre costruzioni, 2 Ritorno di reti di distribuzione.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Orizz. 2 Pendio forte 3 Pendio leggero 4 Pianura.

Sezione 8 - Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio: STRUTTURALE, NON STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO. Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE...

Sezione 9 - Altre osservazioni. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.

Sezione 9 - Altre osservazioni. Argomento, Annotazioni, Foto d'insieme dall'edificio.

Sezione 9 - Altre osservazioni. Il compilatore (in stampatello) PATERNO C. CARO. Firma: [Signature]