

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AODES 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale... Le informazioni sono generalizzate... La scheda è divisa in 9 sezioni.

Sezione 1 - Identificazione edificio. Individuare i dati di localizzazione. Provincia, Comune e frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA. Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale...

Sezione 2 - Descrizione edificio. L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra i compiti di assistenza per l'esplicitamento del lavoro del rilevatore e per l'individuazione degli edifici.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicchio di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Livello: estensione. Componente strutturale. Danno preesistente. 1) Strutture verticali. 2) Soli. 3) Scalette. 4) Coperture. 5) Tramezzature-tramezzi. 6) Danno preesistente.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tipo di danno. PRESENZA DANNO. Nessuno. Rimozione. Puntelli. Riparazione. Divieto di accesso. Trasferire e protezione passaggi.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. CAUSA POTENZIALE. Edificio. Via d'accesso. Vie interne. Provvedim. di P.I. eseguiti. Divieto di accesso. Trasferire e protezione passaggi.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO. 1) Orto. 2) Pendio forte. 3) Pendio leggero. 4) Pianura. DISSESTI (in atto o temibili). Versanti incontenibili. Terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ. Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella valutazione del rischio) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danno), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante dalle altre costruzioni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7).

Sezione 9 - Altre osservazioni. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro. Argomento. Annotazioni. Foto di insieme dell'edificio.

Scheda di 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELLA MERGENZA POST-SISMICA (AODES 06/2008). Provincia: TERAMO. Comune: PIETRACAMELA. Frazione/Località: PRATI DI TIVO.

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Dati metrici. N° Piani totali con interrati: 1. Altezza media di piano: 3.50. Superficie media di piano: 100.00. Età: 1919. Uso: Abitativo. Occupanti: 10.




Table with 5 columns: N° Piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso - esposizione, Occupanti. Rows 1-8 detailing building characteristics.

SEZIONE 3 Tipologia (massimo 2 opzioni). Tabelle per strutture verticali, orizzontali, e solai. Risultato: 1) Non identificata, 2) Volte senza catene.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Tabelle per livelli di estensione e componenti strutturali (verticali, solai, scalette, coperture, tramezzature).

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tabelle per presenza danno e provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Tabelle per causa potenziale e provvedimenti di P.I. eseguiti.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni. Tabelle per morfologia del sito e dissesti.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio (BASSO, ALTO) e Esito di agibilità (A-F). SEZIONE 9 Altre osservazioni. Annotazioni: LA PORZIONE "I" DEL COMPLESSO PRESENTA DANNI AI CONTROSOFFETTI (REALIZZATI CON TAVOLE IN LATERIZIO E TRAVETTI IN FERRO) AI TRAMEZZI E ALLE TRAMONTURE... LA PARTE DELL'IMMOBILE DICHIARATA INAGIBILE È LA PORZIONE IDENTIFICATA CON LA LETTERA "I" NEL REGOLAMENTO COMUNALE REPR. 50797 REG. 11310 DEL 27/07/83 NOME ANGELONI DI TERMO, E PRECISAMENTE LA DOVE SI TROVANO GLI APPARTAMENTI IDENTIFICATI CON GLI INTERNI 71, 72, 73, 74, 75, 76.