

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 04/2000
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale...

Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES 05/2000)

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale...

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Provincia: PIETRAAMELA. Comune: PIETRAAMELA. Frazione/Localtà: (vuoto). Indirizzo: L. E. S. A. R. I. E. I. B. I. A. T. T. I. S. I.

Sezione 2 - Descrizione edificio. N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccolo di fondazioni escluso quello di sottotetto se non utilizzato a mansarda...

SEZIONE 2 Descrizione edificio. Tabella con dati edificio: Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso - esposizione, Occupanti.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: struttura orizzontale e verticali prevalenti o più vulnerabili...

SEZIONE 3 Tipologia. Tabelle per strutture verticali, orizzontali, e altre strutture. Includono opzioni per muratura, travi, e coperture.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Livello - estensione: D4-D6 Grave, D2-D3 Medio grave, D1 Leggero.

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI. Tabella di valutazione danni per componenti strutturali e provvedimenti eseguiti.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tipo di danno: 1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI. Tabella di valutazione danni per elementi non strutturali e provvedimenti eseguiti.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Causa potenziale: 1 Croci o cadute da altre costruzioni...

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO. Tabella di valutazione pericoli esterni e provvedimenti eseguiti.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Orti, 2 Pendio forte, 3 Pendio leggero, 4 Piana.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni. Tabella di valutazione terreno e fondazioni.

Sezione 8 - Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio: STRUTTURALE, NON STRUTTURALE ESTERNO, ESTERNO GEOFENICO.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Risultato: Edificio AGIBILE. Note: È STATO POSSIBILE ISPEZIONARE SOLO LA LANINA AL PIANO TERRA...

Sezione 9 - Altre osservazioni. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro. Argomento: (vuoto).

SEZIONE 9 Altre osservazioni. Note finali e firma del compilatore: MAURITIO VENTURI.