

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000


La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche...

H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati; H2: Muratura armata o con intonaci armati; H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi...



...LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 06/2008)

SEZIONE 1 Identificazione edificio. Provincia: TEGAMO; Comune: PIETRAMELA; Frazione/Località: GIARDIETTI; Via: LARGO; Denominazione edificio e proprietario: S.L. CICCOLIQUA E L. LISI ABITATI



SEZIONE 2 Descrizione edificio. Tabella con colonne: Dati metrici, Età, Uso, Utilizzazione, Occupanti. Contiene dati per piani 01-08.

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEMA: il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento...

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI. I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente...

Sezione 2 - Descrizione edificio. I piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicchio di fondazioni...

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI. Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto...

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili...

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. Va indicata la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno e/o sulla fondazione, in atto o temibili.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta). Tabella di valutazione per strutture in muratura con colonne A-H e righe per diverse tipologie di danno.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio (Strutturale, Non strutturale, Esterno, Geotecnico) e Esito di agibilità (A-F).

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti. Tabella a griglia con livelli di danno e provvedimenti.

SEZIONE 9 Altre osservazioni. Campo per annotazioni e foto di insieme dell'edificio.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti. Tabella a griglia con tipi di danno e provvedimenti.

Il compilatore (in stampatello): TUBARE ROBERTO, LALLI CARLO, VALENTE FRANCO. Firma: [Firma]

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti. Tabella a griglia con cause potenziali e provvedimenti.